



Kostka „nic nie robiąca”
pod bezpiecznikami



Węzeł główny z dwoma bezpiecznikami (jeden zapasowy)
30A. Rozłączenie skutkuje całkowitym brakiem prądu
również w lampach